



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А». Телефон: (846) 933-20-38, Факс: (846) 933-07-12
E-mail: Samara@srpov.gosnadzor.ru

Средне - Поволжское управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору
443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136А, каб.214
телефон: (846) 971-03-69, факс: (846) 971-03-06

(Место составление акта)

" 13 " ноября 2015 г.
(дата составления акта)

10 час.00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 08-318-11-15-008-П

По адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 253А.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой, выездной проверки юридического лица №2633р от 27.10.2015г., подписанного заместителем руководителя Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору И.Н. Кузнецовым.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного автономного учреждения Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий» (далее по тексту – ГАО СО «ОСЦМ»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 2015 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____ часов

« » 2015г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____ часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней, с 09.11.2015г. по 13.11.2015г.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: должностными лицами Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или орган муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении внеплановой выездной проверки ознакомлен (ы)

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор – ГАО СО «ОСЦМ» 03.11.2015г. в 10 час. 00 мин. Курылёв Б.В.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

Лицо(а), проводившие проверку:

Главный государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и газовому надзору Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Фролов Алексей Александрович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении плановой проверки присутствовали: гл. инженер ГАО СО «ОСЦМ» Забалуев В.Ю.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: Выявлены нарушения обязательных требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта (Система газопотребления).

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Не переоформлена в установленном порядке лицензия № ВХ-53-026891 от 16.01.2014г. на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Отсутствует лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов на опасный производственный объект Сеть газопотребления Крытого катка рег. № ОПО А53-04623-0002 - III класс опасности расположенного по адресу: г.Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 15, №26.	Пункт 12 части 1 статьи 12, статья 18, часть 6.1 статьи 22 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».	Директор ГАО СО «ОСЦМ» Курылёв Б.В. Юр. лицо ГАО СО «ОСЦМ»
2.	10.02.2015, у гл. инженера Забалуева В.А., закончился срок действия удостоверения № 53-12-0111-07 от 10.02.2012 об аттестации на знание в области «промышленной безопасности», «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03).	Нарушение: ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» зарегистрированы в Минюсте РФ от 31.12.2013г. №30929, раздел I, п.5.	Директор ГАО СО «ОСЦМ» Курылёв Б.В. Юр. лицо ГАО СО «ОСЦМ»
3.	При эксплуатации технологических устройств тепловоздушные	Нарушение: п.71 Технического регламента о безопасности сетей газо-	Директор ГАО СО «ОСЦМ»

	обогреватели (ГЛО) в количестве 39 шт. не проводятся наладочные работы.	утв. Пост. Правительства РФ от 29.10.2010г. №870.	Юр. лицо ГАО СО «ОСЦМ»
4.	Неосуществляются мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте. Не разработан план по локализации и ликвидации аварий при эксплуатации технологических устройств: тепловоздушные агрегаты (ТВА) и газолучистые обогреватели (ГЛО).	Нарушение: п.20, ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».	Директор ГАО СО «ОСЦМ» Курылёв Б.В. Юр. лицо ГАО СО «ОСЦМ»
5.	Не осуществляется производственный контроль на опасных производственных объектах, а именно: не разработан план работы по осуществлению производственного контроля, не проводятся комплексные и целевые проверки состояния промышленной безопасности, не организована подготовка и аттестация работников в области промышленной безопасности	Пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 11 «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 № 263.	Директор ГАО СО «ОСЦМ» Курылёв Б.В. Юр. лицо ГАО СО «ОСЦМ»
6.	Необеспечивается проведение подготовки и аттестации работников осуществляющих деятельность по эксплуатации ОПО. Не прошли первичную проверку знаний в установленном порядке персонал эксплуатирующий технологические устройства: тепловоздушные агрегаты (ТВА) и газолучистые обогреватели (ГЛО).	Нарушение: п.8, ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» зарегистрированы в Минюсте РФ от 31.12.2013г. №30929, раздел I, п.5.	Директор ГАО СО «ОСЦМ» Курылёв Б.В. Юр. лицо ГАО СО «ОСЦМ»

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

Фролов А.А.

(подпись проверяющих)

Курылёв Б.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание № 08-318-11-15-008-П от 13.11.2015г.



Распоряжение №2633р от 27.10.2015г. о проведении плановой выездной проверки юридического лица.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Фролов А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):


Курылёв Б.В.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
“ 13 ” ноября 20 15 г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)