



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СРЕДНЕ – ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ

443035, г. о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А», тел.: (846) 933-20-38, факс: (846) 933-07-12, E-mail:
samara@srpov.gosnadzor.ru, Web-сайт: <http://www.srpov.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № 08-318-08-15-008-П

13.11.2015 г.
(дата составления акта)

10 – 00 час.
(время составления)

Средне-Поволжское управление
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136А, каб.214
тел. факс: (846) 971-03-06,
(место составления акта)

Главный государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и газовому надзору Фролов Алексей Александрович, на основании Акта проверки от 13.11.2015г. № 08-318-11-15-008-П, составленного в отношении Государственного автономного учреждения Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий» (далее по тексту – ГАО СО «ОСЦМ»), расположенного по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 253А.

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Не переоформлена в установленном порядке лицензия № ВХ-53-026891 от 16.01.2014г. на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Отсут-	Пункт 12 части 1 статьи 12, статья 18, часть 6.1 статьи 22 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; пункт 1 статьи 9 Федерального закона от	30.01.2016г.

	вует лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов на опасный производственный объект Сеть газопотребления Крытого катка рег. № ОПО А53-04623-0002 - III класс опасности расположенного по адресу: г.Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 15, №26.	21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».	
2.	0.02.2015, у гл. инженера Забалуева В.А., закончился срок действия удостоверения № 53-12-0111-07 от 10.02.2012 об аттестации на знание в области «промышленной безопасности», «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03)	Нарушение: ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» зарегистрированы в Минюсте РФ от 31.12.2013г. №30929, раздел I, п.5.	30.01.2016г.
3.	При эксплуатации технологических устройств тепловоздушные агрегаты (ТВА) и газолучистые обогреватели (ГЛО) в количестве 39 шт. не проводятся наладочные работы.	Нарушение: п.71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. утв. Пост. Правительства РФ от 29.10.2010г. №870.	30.01.2016г.
4.	Не осуществляются мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте. Не разработан план по локализации и ликвидации аварий при эксплуатации технологических устройств: тепловоздушные агрегаты (ТВА) и газолучистые обогреватели (ГЛО)	Нарушение: п.20, ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».	30.01.2016г.
5.	Не осуществляется производственный контроль на опасных производственных объектах, а именно: не разработан план работы по осуществлению производственного контроля, не проводятся комплексные и целевые проверки состояния промышленной безопасности, не организована подготовка и аттестация работников в области промышленной безопасности	Пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 11 «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 № 263.	30.01.2016г.
6.	Не обеспечивается проведение подготовки и аттестации работников осуществляющих деятельность по эксплуатации ОПО. Не прошли пер-	Нарушение: п.8, ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных	30.01.2016г.

	ную проверку знаний в установленном порядке персонал эксплуатирующий технологические устройства: тепловоздушные агрегаты (ТВА) и газолучистые обогреватели (ГЛО).	объектов». Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» зарегистрированы в Минюсте РФ от 31.12.2013г. №30929, раздел I, п.5.	
--	---	--	--

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136 А.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание № 08-318-11-15-008-П от «13» ноября 2015г. составлено на 3 листах в 2 экземплярах.

С предписанием ознакомлен _____

Курылёв Б.В.

(ФИО)

(подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении и отказе от подписи

(Ф.И.О. должностного лица)

(подпись)

(дата)

Подпись должностных лиц, вынесших предписание:

Фролов Алексей Александрович

(ФИО)

(подпись)

Экземпляр предписания на 3 листах для исполнения
получен Законный представитель ГАО СО «ОСЦМ»

«13» ноября 2015 года.

Курылёв Б.В.

(Ф.И.О. должностного лица)